

Isolatiewaarden woning

Minimale Rc waarden vloeren	: 3,7 m ² /KW
Minimale Rc waarden wanden	: 4,7 m ² /KW
Minimale Rc waarden daken	: 6,3 m ² /KW

U-waarde samengesteld kozijn minimaal 1,65 W/(m²·K)
ZTA, LTA en U-waarde glas conform BENG - berekening
Q₁₀ waarde - maximale luchtinfiltratie 200 l/s per 500 m²

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, hebben een volgens NEN 5101 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in de norm aangegeven werkdurigheid 2.

- # Doornavellige beglazing, conform opgave Vestrum
- * Brandwagende glas, conform opgave Vestrum
- NO Noodvoorstel, conform opgave constructeur
- ⓘ Aanrijbeveiliging

 Gehuld

Woningbeschermende wanden

- Luchtgeïsole. isolatie ten opzichte van ventilatiegebied: DnT A1,8 52 dB
- Luchtgeïsol. isolatie ten opzichte van riol-ventilatiegebied: DnT A2,4 47 dB
- Contactgeïsol. isolatie ten opzichte van ventilatiegebied: LnT A5 94 dB
- Contactgeïsol. isolatie ten opzichte van riol-ventilatiegebied: LnT A5 59 dB

Binnen de woning

- Luchtgeïsol. isolatie tussen ventilatiebuizen onderling: DnT A 32 dB
- Contactgeïsol. isolatie tussen ventilatiebuizen onderling: LnT A5 79 dB
- sanitaire toestellen, mechanische ventilatie of ften: LkS 33 dB

Kleur- en materiaalsstaat				
ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	NUMMER	OPMERKING
Gevelmetsels	Baksteen	Tonum Rood	WF-P-A-0064	Grijze voeg -
Zelwerek	Zink	Kakigrijs	RAL 7008 -	
Kozijnen	Aluminium	Kakigrijs	RAL 7008	Kleur n.t.b.
Draaiende delen	Aluminium	Kakigrijs	RAL 7008	Kleur n.t.b.
Entredeur	Aluminium	Kakigrijs	RAL 7008	Kleur n.t.b.
Voordeur	Aluminium	Kakigrijs	RAL 7008	Kleur n.t.b.
Dektrim	Aluminium	Kakigrijs	RAL 7008 -	
H/WA-afvoeren	Zink	Koper rood	-	-
Railing	Glas	Transpaant	-	-

[illegible][illegible]

 Opdrachtgever : Over Vastgoed B.V.
Tinnergieter 9C
9502EX Stadskanaal

Werknummer : 20-039 Project fase : Gevels
 Layoutnaam : Gevels Datum : 05-10-2020
 Layoutnummer : TO-4.1 wijziging : 15-07-2022
 Schaal : 1:100 Getekend : NV & PP

