



Zaaknummer: Z/21/123209/DV.23-429

Commissievoorstel

Datum collegevergadering: 18 april 2023

Datum raadsvergadering: 28 juni 2023

Portefeuillehouder : Burgemeester
Jaap Velema

Volgnummer :

Korte inhoud

De raad wordt voorgesteld maatregelen te nemen om het aantal objecten zonder extern bluswater of onbereikbaar voor de brandweer te verminderen.

Onderwerp

Objecten zonder extern bluswater of onbereikbaar voor de brandweer

Voorgesteld besluit

Uw raad wordt voorgesteld:

- Een bedrag van € 120.000 beschikbaar te stellen voor het boren van 12 waterputten om 107 objecten te voorzien van extern bluswater;
- De jaarlijkse lasten van deze 12 putten van in totaal € 7.000 vanaf 2024 op te nemen in de begroting.

Inleiding

Op 5 februari 2021 heeft de Veiligheidsregio Groningen (VRG) een brief gestuurd over brandveiligheid en de bluswatervoorziening. Met deze brief geeft de VRG informatie over de wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden en wil de VRG de bluswatervoorziening in de regio Groningen goed organiseren en waar mogelijk verbeteren.

Beoogd effect - wat willen we bereiken?

Het terugbrengen van het aantal objecten zonder extern bluswater en waar dit niet mogelijk is te communiceren over de (on)mogelijkheden van de brandweer en de gemeente en te investeren in preventie en voorlichting.

Argumenten

Taak van de gemeente

Van oudsher zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de bluswatervoorziening. In de Wet veiligheidsregio's (2010) is dit opnieuw vastgelegd.

In het rapport “Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen” van april 2019 constateerde de Inspectie Justitie en Veiligheid echter dat de verantwoordelijkheid voor de bluswatervoorziening en daarmee het onderhoud van de brandkranen binnen veel gemeenten niet eenduidig belegd is. Hierdoor zijn er steeds vaker brandkranen niet vindbaar of niet bruikbaar in geval van een brand.

De Inspectie heeft daarom alle gemeenten de aanbeveling gegeven de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot bluswatervoorziening te definiëren, de sturing en de regie op de bluswatervoorziening eenduidig binnen de gemeente te beleggen en de activiteiten die hiermee verband houden te borgen. De veiligheidsregio's zijn opgeroepen om de bluswatervoorziening kritisch onder de loep te nemen, de overeenkomsten en afspraken te herijken en de werkwijze in de praktijk hierop aan te passen.

Naast brandkranen kunnen ook geboorde putten en open water in bluswater voorzien. Ze moeten dan wel binnen 200 meter van het object zijn gelegen, met het materieel van de brandweer bereikbaar zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren. Waterwegen moeten vrij zijn van begroeiing en voldoende uitgediept zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en de brandweer is alleen gebruiker.

Kanttekeningen

Geen brandputten boren

De keuze kan gemaakt worden om geen brandputten te boren. Er blijven dan 297 objecten zonder extern bluswater over in plaats van 190 objecten.

12 brandputten over meerdere jaren boren

De kosten worden verspreid over meerdere jaren en in het begin zijn er minder onderhoudskosten. Maar voor bedrijven die putten boren is verspreiden minder aantrekkelijk dan een opdracht voor 12 putten waardoor er een slechtere onderhandelingspositie ontstaat.

Alternatieven

Geen brandputten boren

Door geen brandputten te boren blijven er 297 objecten zonder extern bluswater over. Maar gezien het hoge aantal van 107 objecten die kunnen worden voorzien van extern bluswater door het boren van 12 brandputten wordt het voorstel gedaan om budget beschikbaar te stellen.

Financiën

De kosten voor het boren van een brandput zijn € 10.000 per put. Daarnaast moet een brandput onderhouden worden en de jaarlijkse kosten hiervan bedragen € 200 per brandput per jaar.

Het boren van de 12 putten vraagt een investering van € 120.000. Deze investering wordt op grond van de financiële verordening lineair afgeschreven in 30 jaar. Voor de termijn is aansluiting gezocht bij de termijnen die gehanteerd worden voor de gemeentelijke riolering. De kapitaallasten bedragen € 4.600 per jaar. De onderhoudskosten van de 12 putten bedragen € 2.400 per jaar. De totale lasten bedragen dus € 7.000 per jaar. Deze extra lasten kunnen vanaf 2024 worden opgenomen in de begroting door onder de post Brandweer via een begrotingswijziging een post op te nemen voor onderhoud.

Aanpak en uitvoering

De afgelopen periode zijn de nodige maatregelen genomen om de objecten zonder extern bluswater van onze gemeente in beeld te brengen. Totaal ging het om 679 objecten.

Met behulp van lokale gebiedskennis, het ter plaatse bekijken van situaties, een aantal praktische oplossingen en door het uitvoeren van een capaciteitstest via het waterbedrijf zijn er in totaal 297 objecten zonder extern bluswater overgebleven. Door het boren van 12 brandputten op locaties waar meerdere objecten kunnen worden voorzien van bluswater blijven er nog 190 objecten zonder extern bluswater over.

Ondertussen zijn er wel al maatregelen genomen voor de objecten zonder extern bluswater. Wanneer ergens brand is uitgebroken, rukt de brandweer uit met één of meerdere tankautosputten. Een tankautospuut beschikt over een beperkte voorraad bluswater. Meer dan 95% van de branden kan met de inhoud van één tankautospuut worden geblust. De 297 objecten zonder extern bluswater zijn bij de meldkamer bekend. Wanneer hier brand uitbreekt, dan rukt de brandweer uit met twee tankautosputten (het zogenaamde dubbelzijdig aanrijden). De inhoud van twee tankautosputten bedraagt in totaal zo'n 6.000 liter water, waarmee 12 minuten kan worden geblust. Is er meer water nodig, dan moet de brandweer een beroep doen op extern bluswater. Naast het uitrukken met twee tankautosputten wordt, indien wenselijk, verder opgeschaald.

Bij het bestrijden van brand ligt de focus van de brandweer op het redden van mensen- en dierenlevens, pas daarna op het redden van panden. De 6.000 liter water die bij het dubbelzijdig aanrijden direct beschikbaar is, zal bij een snelle ontdekking van de brand in bijna alle gevallen voldoende zijn voor het redden van mensen- en dierenlevens. Het redden van mens en dier hangt daarmee ook af van een snelle ontdekking van de brand en niet alleen van de aanwezigheid van extern bluswater. Daarom is het extra van belang dat inwoners zelf beschikken over een goed werkend alarmsysteem bij brand, zodat zij tijdig gealarmeerd worden en zichzelf in veiligheid kunnen brengen.

Om inwoners daar bewust van te maken wordt aan alle bewoners van een object zonder extern bluswater een brief gezonden waarin wordt aangegeven dat ze in een pand wonen waar onvoldoende extern bluswater aanwezig is. Verder geven we aan wat we als gemeente en als brandweer doen, maar vooral ook wat de inwoners zelf kunnen doen.

Tot slot is er ook gekeken naar objecten die voor de brandweer onbereikbaar zijn. De objecten die binnen 25 meter van een 'berijdbaar pad' liggen en mogelijk niet bereikbaar zijn voor de brandweer zijn in kaart gebracht en ter plaatse bekeken. Totaal ging het om 91 objecten. Uiteindelijk blijken alle objecten bereikbaar te zijn. Wel is bij 10 objecten de opmerking gemaakt dat ze bereikbaar zijn als er tijdig wordt gesnoeid. De vraag om het snoeien op deze locaties in de gaten te houden en dit te borgen is neergelegd bij de medewerker beheerplannen groen.

Bijlagen

N.v.t.

Sellingen, 18 april 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

Harby Scheper,
gemeentesecretaris

Jaap Velema,
burgemeester

Nummer

De raad van de gemeente Westerwolde;

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 april 2023

gelet op: de Wet veiligheidsregio's

b e s l u i t :

- Een bedrag van € 120.000,- beschikbaar te stellen voor het boren van 12 waterputten om 107 objecten te voorzien van extern bluswater;
- De jaarlijkse lasten van deze 12 putten van in totaal € 7.000 vanaf 2024 op te nemen in de begroting.

Dit is besloten in de openbare vergadering van 28 juni 2023.

Namens de raad,

Patrick Dave Nap
raadsgriffier

Jaap Velema
voorzitter